



tel.(016) 648-82-36
(016) 648-81-30
(016)648-72-89
fax. (016) 648-73-25

Spółka z o. o.

www.pgk-przeworsk.home.pl
e-mail: pgk-przeworsk@home.pl

Przeworska Gospodarka
Komunalna
Spółka z o. o.
37-200 Przeworsk
Pl. Mickiewicza 8

OGŁOSZENIE

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące ogłoszonego przez nas przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 400 wzdłuż ul. Jasnej z przekroczeniem drogi krajowej ul. Lwowska (zakres robót zgodny z projektem budowlanym od studni SII do studni S3)” (BZP Nr 93212 - 2016 z dnia 15.04.2016 r.) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Zgodnie z profilami załączonymi do dokumentacji przetargowej występuje rura ochronna PVC ø500 w ilości 46,5 m. Czy powyższą rurę należy ująć w kosztorysie?

Odpowiedź:

Tak, powyższą rurę należy uwzględnić w kosztorysie.

Pytanie 2:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu załączonym do dokumentacji przetargowej występuje rura ochronna AROT A83PS w ilości 15 m.. Czy powyższą rurę należy ująć w kosztorysie?

Odpowiedź:

Tak, powyższą rurę należy uwzględnić w kosztorysie.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie w zakresie studni SII – S3 które studnie to ø1200, a które to ø425.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż studnie o oznaczeniu S2 i S3 to studnie o średnicy ø1200. Pozostałe posiadają średnicę ø425.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w w/w postępowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 1b) SIWZ o posiadaniu wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch zadań o następującym zakresie:

a) Zadanie nr 1:

Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP ø500 mm – łączna długość 312 mb

b) Zadanie nr 2:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 28 714,7 mb, w

tym 10 przejść przewiertem sterowanym pod drogą krajową nr 7 w rurze ochronnej PE ø315 mm, o łącznej długości 300 mb.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis

- Rozdziału V pkt 1 ppkt. b) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
*„b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca ma obowiązek wykazać się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy minimum 400 mm i długości nie mniejszej jak 200 m, w tym 50 m metodą przewiertu sterowanego.*
- Rozdziału VI pkt. 4 ppkt. a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
*„a) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy minimum 400 mm i długości nie mniejszej jak 200 m, w tym 50 m metodą przewiertu sterowanego podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – **załącznik nr 8 do oferty**”*

Przeworsk, dnia 10.05.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Ożóg