



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Kynok 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 17.05.2018 r.

PGK Sp. z o.o. w Przeworsku  
WPŁYNEŁO

17.05.2018

Podpis.....

Znak sprawy: PSK.453-13-10/18

**Strona:**  
**Przeworska Gospodarka Komunalna**  
**Sp. z o. o.**  
**pl. Mickiewicza 8**  
**37-200 Przeworsk**

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.),

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 08.05.2018 r. w ramach monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) z wodociągu „Przeworsk” (punkt poboru – Stacja Uzdatniania Wody- Rozbórz Trojany), w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.453-13-10/18 i w oparciu o sprawozdanie z badania próbki wody nr: PHK-56-02-N/18 z dnia 11.05.2018 r.

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Przeworsk”.

## Uzasadnienie

W dniu 08.05.2018 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Przeworsk”, ze stałego punktu monitoringowego – „Stacja Uzdatniania Wody- Rozbórz Trojany”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego dotyczącego parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr: PHK-56-02-N/18 z dnia 11.05.2018 r.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów. Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
*[Signature]*  
mgr inż. Ryszard Trełka

### Otrzymują:

① Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. pl. Mickiewicza 8,  
37-200 Przeworsk

2. A/a

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk