



WTS2-07/2018 ZP

Przeworsk, dnia 29.10.2018 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” nr ref. 07/2018 ZP.

- I. W związku z otrzymanym w dniu 28.10.2018 r. zapytaniem, Zamawiający Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wirówki dekantacyjnej do odwadniania osadów ściekowych zamiast prasy taśmowej? Wykorzystanie wirówki dekantacyjnej gwarantuje o 2% wyższy stopień odwodnienia osadów co przekłada się na niższe koszty utylizacji osadów, zachowanie hermetyczności procesu odwadniania oraz znacząco niższe zużycie wody i mniejsze wykorzystanie powierzchni. .

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie opracowywania założeń do PFU przeprowadził analizę techniczno-ekonomiczną w zakresie dostępności na rynku urządzeń do odwadniania osadów ściekowych i zdecydował, że dla potrzeb odwadniania osadów ściekowych w przedmiotowej oczyszczalni zastosuje prasę filtracyjną i dla takiego urządzenia zostały przygotowane wymagania opisane w PFU we wszystkich niezbędnych branżach. Zamawiający podtrzymuje zapisy z PFU uznając, że prasa taśmowa jest prostą i wytrzymałą maszyną, właściwą do stosowania na oczyszczalniach przy braku wyspecjalizowanego personelu, gdzie niska emisja hałasu, łatwość obsługi, elastyczność procesu oraz niskie koszty eksploatacji są priorytetem.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Ożóg

