




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU**
Rynek 1, 37-200 Przeworsk



Przeworsk, dnia 26.03.2024 r.

Znak sprawy: PSK.9020.13.7.2024

Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o.
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnymi badań próbki wody pobranej w dniu 19.03.2024 r. **w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Przeworsk”** (punkt zgodności- *Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku, ul. M. Konopnickiej 21 a- kran w kuchni*) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.13.7.2024 oraz o sprawozdania z badań nr POL/HK.9052.1.54.2024, POL/HK.9052.1.55.2024 z dnia 22.03.2024 r.,

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Przeworsk” w miejscowości Przeworsk w zakresie ww. parametrów.

Uzasadnienie

W dniu 19.03.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Przeworsk”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku, ul. M. Konopnickiej 21 a- kran w kuchni”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizycznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr: POL/HK.9052.1.54.2024, POL/HK.9052.1.55.2024 z dnia 22.03.2024 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk