



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 08.12.2025 r.

Znak sprawy: PSK.9020.13.37.2025.AC

**Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna
Sp. z o. o.
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk**

DECYZJA

Na podstawie:

- ☐ art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),
- ☐ art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- ☐ § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- ☐ art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnymi badań próbki wody pobranej w dniu 02.12.2025 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru grupy B tj. enterokoki kałowe z wodociągu „Przeworsk”* (punkt zgodności- *Zakład Oczyszczania Gospodarki Odpadami i Usług – 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 5 - kran w łazience w budynku administracyjnym*) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.13.37.2025 oraz o sprawozdania z badań nr POL/HK.9052.1.243.2025, POL/HK.9052.1.244.2025 z dnia 05.12.2025 r. (data wpływu 08.12.2025 r.),

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Przeworsk” w miejscowości Przeworsk
w zakresie ww. parametrów.

Uzasadnienie

W dniu 02.12.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Przeworsk”, ze stałego punktu monitoringowego (punkt zgodności) – „Zakład Oczyszczania Gospodarki Odpadami i Usług – 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 5 - kran w łazience w budynku administracyjnym”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru z grupy B tj. enterokoki kałowe. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizycznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr: POL/HK.9052.1.243.2025, POL/HK.9052.1.244.2025 z dnia 05.12.2025 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk